DJOFRA-M	**CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT** **СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА** **№ 2258**	COD: CC-PF-001 EDITIA: 1 REVIZIA: 0 DATA: 15.01.2020.

1 ДАТА: 09.08.2020
2 НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: Сетка стеклянная 145
3 ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 24.07.2020
4 СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года с даты изготовления

№	Показатели	Ед. изм.	Норма	Рез. исп.	ТНПА на методы испытания
1	Количество нитей на 10 см (основа)	н/10 см	38-42	40	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Количество нитей на 10 см (уток)	н/10 см	15-18	17	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Ширина	см	99,5-101	100,1	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.5
4	Масса на единицу площади	г/м^2	135-150	145,5	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
5	Масса доли веществ удаляемых при прокаливании	%	Не менее 15	18,18	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
6	Разрывная нагрузка (основа)	Н/5 см	Не менее 2 000	2 299	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Разрывная нагрузка (уток)	Н/5 см	Не менее 2 000	2 282	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
8	Разрывная нагрузка (основа 28д)	Н/50 мм	Не менее 1 000	1930	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
9	Разрывная нагрузка (уток 28д)	Н/50 мм	Не менее 1 000	1 667	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
10	Размер ячейки в направлении основы	мм	Не менее 3	5,08	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
11	Размер ячейки в направлении утка	мм	Не менее 3	6,00	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Директор Производства_____