



CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
№ 2257

COD: CC-PF-001
EDITIA: 1
REVIZIA: 0
DATA: 15.01.2020.

- 1 DATA : 09.08.2020.
2 DENUMIRE PRODUS FINIT: Сетка стеклянная 160
3 DATA PRODUCERE: Дата производства 24.07.2020
4 TERMEN PASTRARE: Срок хранения: 2 года с даты изготовления

№	Показатели	Ед. изм.	Норма	Рез. исп.	ТНПА на методы испытания
1	Количество нитей на 10 см (основа)	н/10 см	38-42	40	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Количество нитей на 10 см (уток)	н/10 см	15-19	17	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Ширина	см	99,5-101	100	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.5
4	Масса на единицу площади	г/м ²	144,2-165,9	160,9	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
5	Масса доли веществ удаляемых при прокаливании	%	Не менее 15	18,18	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
6	Разрывная нагрузка (основа)	Н/5 см	Не менее 2 000	2 509	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Разрывная нагрузка (уток)	Н/5 см	Не менее 2 000	2 626	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
8	Разрывная нагрузка (основа 28д)	Н/50 мм	Не менее 1 000	1662	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
9	Разрывная нагрузка (уток 28д)	Н/50 мм	Не менее 1 000	1 667	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
10	Размер ячейки в направлении основы	мм	Не менее 3	5,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
11	Размер ячейки в направлении утка	мм	Не менее 3	5,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Директор Производства _____

