



**CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT**  
**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**  
№ 2260

COD: CC-PF-001  
EDITIA: 1  
REVIZIA: 0  
DATA: 15.01.2020.

- 1 **ДАТА:** 10.02.2021  
2 **НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:** Сетка стеклянная: 75  
3 **ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:** 10.02.2021  
4 **СРОК ХРАНЕНИЯ:** Срок хранения: 2 года с даты изготовления

№	Показатели	Ед. изм.	Норма	Рез. исп.	ТНПА на методы испытания
1	Количество нитей на 10 см (основа)	н/10 см	20-21	21	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Количество нитей на 10 см (уток)	н/10 см	18-20	19	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Ширина	см	99,5-101	99,9	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.5
4	Масса на единицу площади	г/м <sup>2</sup>	70-80	72,5	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
5	Масса доли веществ удаляемых при прокаливании	%	Не менее 15	16,9	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
6	Разрывная нагрузка (основа)	Н/5 см	Не менее 1000	1 140	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Разрывная нагрузка (уток)	Н/5 см	Не менее 800	830	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
8	Размер ячейки в направлении основы	мм	Не менее 5	5,06	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
9	Размер ячейки в направлении утка	мм	Не менее 5	5,26	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Директор Производства \_\_\_\_\_

