DJOFRA-M	**CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT** **СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА** **№ 2259**	COD: CC-PF-001 EDITIA: 1 REVIZIA: 0 DATA: 15.01.2020.

1 DATA: 23.10.2020
2 DENUMIRE PRODUS FINIT: Plasa din fibre de sticla: 110 g 10x10
3 DATA PRODUCERE: 23.11.2020
4 TERMEN PASTRARE: 2 ani din data producerii

№	Indicator	Un.m	Norma	Rez.testelor	ACTE normative
1	Numarul de fire la 10 cm (directia longitudinala)	10 cm	9-12	11	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Numarul de fire la 10 cm (directia transversala)	10 cm	9-12	11	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Latime	cm	99,5-101	99,9	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.5
4	Greutate la 1 unitate de suprafata	g/m2	105-115	108	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
5	Pierderi la calcinare	%	≥ 8	23,8	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
6	Sarcina la rupere (directia longitudinala)	N/ 5 cm	≥ 1200	1 350	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Sarcina la rupere (directia transversala)	N/5 cm	≥ 1800	1 554	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
8	Sarcina la rupere (directia longitudinala 28 zile)	N/50 mm	≥ 600	750	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
9	Sarcina la rupere (directia transversala 28 zile)	N/50 mm	≥ 900	1 110	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
10	Dimensiunea celulei in directie longitudinala	mm	≥ 10	10,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
11	Dimensiunea celulei in directie transversala	mm	≥ 10	10,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Director de Producere _____