



CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
№ 1

COD: CC-PF-001

EDITIA: 1

REVIZIA: 0

DATA: 15.01.2020.

- 1 **ДАТА:** 01.09.2022.
2 **НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:** Сетка стеклянная 140 (40x40)
3 **ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:** Дата производства 30.08.2022.
4 **СРОК ХРАНЕНИЯ:** Срок хранения: 2 года с даты изготовления

№	Показатели	Ед. изм.	Норма	Рез. исп.	ТНПА на методы испытания
1	Количество нитей на 10 см (основа)	н/10 см	3	3	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Количество нитей на 10 см (уток)	н/10 см	3	3	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Маса на единицу площади	г/м ²	135-145	141	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
4	Маса доли веществ удаляемых при прокаливании	%	Не менее 18	21,01	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
5	Разрывная нагрузка (основа)	Н/5 см	Не менее 2000	2 190,0	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
6	Разрывная нагрузка (уток)	Н/5 см	Не менее 2000	2 183,0	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Размер ячейки в направлении основы	мм	Не менее 40/40	42,00	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
8	Размер ячейки в направлении утка	мм	Не менее 40/40	41,60	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Директор Производства

